

INSTRUKSJON VED BRANNALARM

Ved Reell Brann

- Når alarmen går, vil alarmsted vises i displayet.
- Gå til alarmsted og kontroller om det brenner.
- Ved reell brann, forsøk å slokke brannen, eventuelt evakuer bygget.
- Ring brannvesenet for å sikre at de har fått meldingen, og sørg for at brannvesenet har enklest mulig adgang til brannstedet.
- Brannvesenet avstiller klokkene.

Ved falsk Alarm

- Kontroller brannstedet, at det ikke brenner.
- Hvis meldingen er falsk, trykk på "Avstill Klokke".
- Ring brannvesenet på **110** og gi beskjed at det var falsk alarm.
- Vri om nøkkelen, og trykk på "tilbakestill". Alarmen blir nå kvittert ut.
- Hvis alarmårsak ikke er borte, vil alarmen gå igjen. Konferer brukermanual, og koble ut aktuelle detektor, og ring etter service.

Svakstrom a-s

Auglendsmyrå 6, N-4016 Stavanger
Tlf.: 51 82 68 00
www.svakstrom.no

